

**C O M U N E   D I   C A R I A T I**  
**-PROVINCIA DI COSENZA-**  
**UFFICIO DEL SINDACO**

**Ordinanza n. 4 /2015**

**Oggetto: Divieto utilizzo acqua rete idrica per scopi potabili**

**IL V.SINDACO**

**VISTA** la nota prot. n. 55022 del 16.03.2015, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - U.O.C. Igiene degli ambienti e della nutrizione "SIAN"-Ambito Jonio Nord/Sud --Ambito di Cariati -, pervenuta in pari data e iscritta al prot. gen. le del Comune al n. 3780 mediante la quale vengono rimessi i risultati delle analisi batteriologiche effettuate dall'ARPACAL di Cosenza, su campioni eseguiti da personale ispettivo dell'U.O.C -SIAN del servizio ASP di Cariati , rilevanti la presenza di Torbidita' e superamento del valore del cloro per come segue:

n. 571 –fontanino(rubinetto) interno all'abitazione della Sig.ra Rispoli Rosa via 1° Trav.sa Caponsacco n.2- rilevato parametro di torbidita' in 3,2 NTU e cloro residuo libero in ml/l 0,51;

n. 572 –fontanino(rubinetto) interno all'abitazione della Sig.ra Cariglino Annunziata via Mingiani - rilevato parametro di torbidita' in 1,5 NTU e cloro residuo libero in ml/l 0,98

n. 567 –fontanino(rubinetto ) interno all'abitazione del Sig. Paturzi Giuseppe via S.Pertini - rilevato parametro di torbidita' in 2,7 NTU ;

**CONSIDERATO**, pertanto, che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea per scopi potabili;

**CONSIDERATO**, altresì, che i punti di prelievo suddetti sono particolarmente individuati e che, quindi, si rende opportuna una verifica su questi e altri in zona;

**CONSIDERATO** che, nelle more di tale verifica e dei successivi interventi di bonifica e dei controlli, si rende necessario, per la tutela dell'igiene e la salute pubblica, vietare l'utilizzo dell'acqua della rete idrica comunale a scopi potabili nelle seguenti zone:

1-Zona interessante la trav.sa 1° di via Caponsacco e adiacenze ;

2-Zona interessante la via Mingiani e adiacenze;

3-Zona interessante la via S.Pertini e adiacenze;

**VISTE** le vigenti leggi in materia;

**VISTO** il d.lgs 267/2000;

**FA DIVIETO**

Di utilizzo dell'acqua della rete idrica comunale a scopi potabili nelle seguenti zone

1-Zona interessante la trav.sa 1° di via Caponsacco e adiacenze ;

2-Zona interessante la via Mingiani e adiacenze;

3-Zona interessante la via S.Pertini e adiacenze

;

**DISPONE**

Che la nota ASP n. 55022 del 16.03.2015 , acquisita in pari data al prot. gen. del Comune con n. 3780 venga trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale e che lo stesso Ufficio preposto provveda a tutti gli interventi necessari o ritenuti opportuni di verifica e bonifica sulla rete idrica comunale, provvedendo poi ai controlli ed alle analisi necessarie, con ogni

